

АКТ

**проверки готовности
образовательного учреждения (организации) (общеобразовательного учреждения,
учреждения (организации) дополнительного образования детей, дополнительного
профессионального образования и др.)
к новому 2019/2020 учебному году.**

Составлен «14» мая 2019 г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №66
Приморского района Санкт-Петербурга**
Полное наименование образовательного учреждения

Образовательное учреждение
Тип (назначение) здания

1974

Год постройки

197348, Санкт-Петербург, ул.Аэродромная, д.11, к.2, литер А
Адрес образовательного учреждения

417-62-68
Телефон (факс)

School66@gimnazy66.ru
Адрес электронной почты

Боякова Ирина Ивановна
ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжение администрации Приморского района
№ 4400-р от 31 мая 2019 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:	
Валетова Ольга Юрьевна	- начальник отдела образования
Норчинская Наталья Леонидовна	- главный специалист
Дворникова Зоря Всеволодовна	- главный специалист
Богуш Ян Анатольевич	- начальник сектора обеспечения деятельности образовательных учреждений

от администрации образовательного учреждения
Боякова Ирина Ивановна директор

Королева Вера Алексеевна заместитель директора по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора
Вакула Ольга Викторовна, старший инспектор отделения ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Королева Вера Алексеевна, зам.директора по АХР

Приказ № 165/1 от 05.04.2019

Удостоверение 08-У-55-67/58 Выдано 03.04.2018

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Королева Вера Алексеевна, зам.директора по АХР

Приказ № 257 от 05.04.2019

Удостоверение 35э/58 Выдано 24.05.2018

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет

Королева Вера Алексеевна, зам.директора по АХР

Приказ № 167 от 05.04.2019

Удостоверение 78-3055-247г Выдано 11.04.2018

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Королева Вера Алексеевна, зам.директора по АХР

Приказ № 166 от 05.04.2019

Удостоверение ПТМ/411/2 Выдано 20.04.2018

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников - лифтов в здании нет.

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Михайлова Нина Юрьевна, специалист по ОТ

Приказ № 407 от 16.08.2018

Удостоверение: диплом о профессиональной подготовке от 11.10.2017г. №1670-17-10-3

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015г., утвержден распоряжением КО Санкт-Петербурга №1891-р от 20.04.2015г.; изменения в Устав утверждены распоряжением КО Санкт-Петербурга от 21.03.2016г. №804-р зарегистрированы в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016г.

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности"

78ЛО2 №0001590, регистрационный №2640 от 30.12.2016г.

(N лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

78А01 №0000524, регистрационный №548 от 07.03.2014 по 07.03.2026

(N свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

78-АЖ 567423 от 30.03.2012

(на правах оперативного управления, дата и N документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

78-АЖ №567422 от 30.03.2012г.

(наименование документа, дата и N)

3. Паспорт безопасности организации от 21 декабря 2017г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от 23 апреля 2010г. №40270000-865-3/20 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания 25545 куб. м;

Этажность 2/4

Общая площадь 5662,6 кв. м;

полезная площадь 2755,7 кв. м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями, и их площадь (кв.м)

Сторонних организаций нет

РОО «Санкт-Петербургский спортивный центр ушу «Панда»» - 634,8 кв.м

НОУ Развивающий центр «Элита» - 544 кв.м.

АНО «СПб ДЮСК тхэквондо (ИТФ) «Пионер» - 577 кв.м.

СПб ГБУЗ «Детская поликлиника №30» - 22.03 кв.м.

ГБОУ ДОД Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга – 791,5 кв.м.

ГОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга – 1149,2 кв.м.

АО «Фирма Флоридан» - 331,6 кв.м.

6. Количество ученических мест

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) 32, обучающихся 950
(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 32, обучающихся 961

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, обучающихся 0

6.2. Количество:

групп продленного дня 12

игротек нет

спален нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет нет

Планируемое количество 1-х классов 3

в том числе обучающихся с 6 лет 1

7. Укомплектованность штатов образовательной организации

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

учителя и преподаватели 0

мастера производственного обучения 0

воспитатели 0

хоз. работники и др. 0

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 24083, брошюр, журналов 218

фонд учебников 12694

научно-педагогической и методической литературы 11384

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 31.05.2019
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 25.05.2019
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением (здание не газифицировано) 28.05.2019
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 06.05.2019 №66\э-2019
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - исправно в рабочем состоянии

состояние сетей газоснабжения - здание не газифицировано

Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода - работает

количество пожарных кранов 0 шт.

комплектность пожарных кранов - 0

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 37 шт.

углекислотные 5 шт.

необходимо приобрести 0шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние -

АПС имеется в наличии, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности «Охрана помещений», контракт №0172200004918000238-0225165-02 от 26.12.2018г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности «Охрана помещений», контракт №0172200004918000238-0225165-02 от 26.12.2018г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние

Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

Все учащиеся и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками

10.7. состояние путей эвакуации

Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя директора по АХР)

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций деревянных конструкций нет, обработка не требуется

(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2019году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась Письмо от 14.06.2019 №1092-2-22-17

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки
Здание принято к новому учебному году.

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 14790 ограждение территории образовательного учреждения и его состояние металлический забор по периметру здания высотой 1.8 (3 ворот, 5 калиток), установлено в 2018 году

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования:

площадка оборудована по программе «Мой первый школьный стадион» в 2007г., беговая дорожка с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки с набивным и гравийным покрытием – состояние удовлетворительное.

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка ЖЭУ №3, установленная по адресу: Богатырский пр., д.4

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению

при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, школа расположена во внутривортовой территории

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: источник: централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта – обеспечено

санитарных узлов – обеспечено

душевых – обеспечено

учебных помещений начальных классов – обеспечено

кабинетов физики, химии – обеспечено

кабинетов черчения, рисования – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений» №7801.05ф-10.000/3695 от 30.04.2019г., вода из системы централизованного холодного водоснабжения соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние Канализация городская, в исправном состоянии, жироседелителями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве :8 сан.узлов для учащихся, 4 сан.узла – служебных, 0 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем, специализированный санузел для инвалидов - нет, кабина гигиены

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции:

в учебных кабинетах с естественным побуждением

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) с естественным побуждением и механическим побуждением

в бассейне нет

в мед. пункте с естественным побуждением

в мастерских трудового обучения с естественным побуждением и механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых с естественным побуждением

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря с естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем нет
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
ООО «ЦСП» договор №001-66-19 от 27.12.2019г., ул.Талинская, д.37-41 (1Н), тел.717-76-12
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) 25.05.2019

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов
№67-3578 от 27.12.2019г. АО Автопарк №6 «Спецтранс»
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Светодиодное 0

люминесцентное 778

лампы накаливания 100

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
ООО «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб» №780105ф-1000013697 от 30.04.2019.
соответствует требованиям СанПин. (№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное
наличие перегоревших ламп (в %) 0
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп Имеется контейнер для хранения люминесцентных ламп установленный в специально отведенном помещении с огнезащитной дверью

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 52 комплекта

(кол-во комплектов) размеры рост 4-6

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров нет

наличие маркировки на мебели в классах имеется

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель нет

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 2 в том числе, впервые оборудованных 0

площади 286кв.м., 74кв.м.

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) 2 санузла, 2 душевых, 2 раздевалки, 1 тренерская

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие

правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту спортивное

приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (N, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем нет

12. Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус при входе в здание, гусеничный подъемник, ramпы для преодоления порогов, тактильные указатели.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется - сигнализация

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «Охранная организация массив» оказание услуг по централизованной охране имущества объекта с выездом вооруженных мобильных групп по сигналу "тревога", контракт №0172200004918000255 от 29.12.2018, ООО «Росохрана Телеком» контракт № 0172200004918000251-0225165-01 от 29.12.2018г. «Оказание услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда соответствующего подразделения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

13.2. системы охранной сигнализации имеется

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется

13.4. наличие ограждения территории организации имеется

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

- замена окон в подвальном помещении, 26 шт.
- ремонт большого спортивного зала;
- ремонт мастерской;
- косметический ремонт коридоров.

15. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Члены комиссии:

Валетова Ольга Юрьевна _____  _____ начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна _____  _____ главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна _____  _____ главный специалист

Богуш Ян Анатольевич _____  _____ - начальник сектора обеспечения деятельности образовательных учреждений

Боякова Ирина Ивановна _____  _____ директор

Королева Вера Алексеевна _____  _____ заместитель директора по АХР

Акт составлен «12» _____ 20__ г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2019/2020 учебному году

Председателя комиссии: Первый заместитель
Главы администрации Приморского района
«12» _____ 2019 г.

 _____ А.В. Никоноров